



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ
«РЕГИСТР ПОЖТЕСТ»



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

N ССРП-RU.ПБ34.Н.00368

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ПК-Термоснаб». Адрес: 117186, г. Москва, Севастопольский пр-кт., д.35. ОГРН: 1037727016271. Телефон: +7(495) 995-49-87, e-mail: zakaz@termoclip.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ПК-Термоснаб». Адрес: 117186, г. Москва, Севастопольский пр-кт., д.35. Адрес производства: Россия, 601655, Владимирская область, Александровский район, г. Александров, ул. Гагарина, д.2. ОГРН: 1037727016271. Телефон: +7(495) 995-49-87, e-mail: zakaz@termoclip.ru

**ОРГАН ПО
СЕРТИФИКАЦИИ**

Общество с ограниченной ответственностью «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПОЖ-АУДИТ». Адрес: 109428, Россия, г. Москва, Рязанский проспект, д.10, стр.2, офис 412, тел./факс: +7 (495) 740-43-62 (61), e-mail: info@pozhaudit.ru. Почтовый адрес: 109456, г. Москва, а/я 4. ОГРН: 5087746009489. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ34, внесен в реестр аккредитованных лиц 14.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации, уполномочен Некоммерческим партнерством «Национальная академия наук пожарной безопасности» НАНПБ

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
ПРОДУКЦИЯ**

код ОКПД2 25.11.23.

код ТН ВЭД России ---- - - - -

Узел крепления воздухопроводов к перекрытиям THERMOCLIP (монтажные системы), состоящий из профиля монтажного, шпильки резьбовой, соединительных и крепежных элементов, изготовленных ООО «ПК-Термоснаб», г. Александров по ТУ 1468-026-14174198-2016, СТО 474276616-002-2017), с распределенной нагрузкой до 450 кг/м.п., имеет предел огнестойкости – в соответствии с Приложением № 0000782. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции».

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ, ДОКУМЕНТЫ,
ПОСЛУЖИВШИЕ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ**

Протокол испытаний № Д-21/06-2019 от 28.06.2019 г. ИЦ ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН24 внесен в реестр аккредитованных лиц 15.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации, уполномочен НП НАНПБ. Акт о результатах анализа состояния производства № 025Д/ОС-19 от 17.04.2019 г. ОС ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ34 внесен в реестр аккредитованных лиц 14.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации, уполномочен НП НАНПБ. Схема сертификации 4с.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 28.06.2019 г. по 27.06.2024 г.



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

Подпись
Подпись

В.Н. Сорокин
инициалы, фамилия

Д.В. Борисов
инициалы, фамилия

РП № 0003570

№ ССПП-РУ.ПБ34.Н.00368

подпись

РП № 0000782