



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ
«РЕГИСТР ПОЖТЕСТ»



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

N ССРП-RU.ПБ34.Н.00369

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ПК-Термоснаб». Адрес: 117186, г. Москва, Севастопольский пр-кт., д.35. ОГРН: 1037727016271. Телефон: +7(495) 995-49-87, e-mail: zakaz@termoclip.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ПК-Термоснаб». Адрес: 117186, г. Москва, Севастопольский пр-кт., д.35. Адрес производства: Россия, 601655, Владимирская область, Александровский район, г. Александров, ул. Гагарина, д.2. ОГРН: 1037727016271. Телефон: +7(495) 995-49-87, e-mail: zakaz@termoclip.ru

**ОРГАН ПО
СЕРТИФИКАЦИИ**

Общество с ограниченной ответственностью «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПОЖ-АУДИТ». Адрес: 109428, Россия, г. Москва, Рязанский проспект, д.10, стр.2, офис 412, тел./факс: +7 (495) 740-43-62 (61), e-mail: info@pozhaudit.ru. Почтовый адрес: 109456, г. Москва, а/я 4. ОГРН: 5087746009489. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ34, внесен в реестр аккредитованных лиц 14.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации, уполномочен Некоммерческим партнерством «Национальная академия наук пожарной безопасности» НАНПБ

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО

код ОКПД2 25.11.23.

код ТН ВЭД России ----

ПРОДУКЦИЯ

Фрагмент конструкции фальшпола TERMOCLIP выпускаемый по ТУ 1468-026-14174198-2016, СТО 474276616-002-2017, состоящего из: профиля монтажного серии 41, соединительных элементов серии 38-41 (изг. ООО «ПК-Термоснаб», г. Александров) и панелями фальшпола размером 600х600мм марки «INTERFLOOR», «K&R Design», под действием сосредоточенной нагрузки до 340 кг приложенной по центру панели, имеет предел огнестойкости – в соответствии с Приложением №0000783. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции». Потеря несущей способности

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ, ДОКУМЕНТЫ,
ПОСЛУЖИВШИЕ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ**

Протокол испытаний № Д-22/06-2019 от 28.06.2019 г. ИЦ ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН24 внесен в реестр аккредитованных лиц 15.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации, уполномочен НП НАНПБ. Акт о результатах анализа состояния производства № 031Д/ОС-19 от 17.04.2019 г. ОС ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ34 внесен в реестр аккредитованных лиц 14.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации, уполномочен НП НАНПБ. Схема сертификации 4с.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 28.06.2019 г. по 27.06.2024 г.



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

подпись
подпись

В.Н. Сорокин
инициалы, фамилия

Д.В. Борисов
инициалы, фамилия

РП № 0003571

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ
«РЕГИСТР ПОЖТЕСТ»



ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №
№ ССРП-RU.ПБ34.Н.00369

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30247.1-94	«Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость»	Фрагмент конструкции фальшпола TERMOCLIP, состоящего из: профиля монтажного серии 41, соединительных элементов серии 38-41 (изг. ООО «ПК-Термоснаб», г. Александров по ТУ 1468-026-14174198-2016, СТО 474276616-002-2017), облицованные панелями фальшпола размером 600х600мм из сульфата кальция марки «INTERFLOOR» (ТУ 5544-001-53996070-2007), «K&R Design» (ТУ-5767-002-46525624-2015) толщиной 36, 38 мм и без облицовки панелями, под действием сосредоточенной нагрузки до 340 кг приложенной по центру панели (размером 600х600мм), имеет предел огнестойкости R 120
ГОСТ 30247.1-94	«Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость»	Фрагмент конструкции фальшпола TERMOCLIP, состоящего из: профиля монтажного серии 41, соединительных элементов серии 38-41 (изг. ООО «ПК-Термоснаб», г. Александров по ТУ 1468-026-14174198-2016, СТО 474276616-002-2017), облицованные панелями фальшпола размером 600х600мм из древесностружечной плиты (ДСП) марки «INTERFLOOR» (ТУ 5544-001-53996070-2007), «K&R Design» (ТУ-5544-001-46525624-2015) толщиной 38 мм под действием сосредоточенной нагрузки до 340 кг приложенной по центру панели (размером 600х600мм) имеет предел огнестойкости R 45



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)


подпись

подпись

В.Н. Сорокин
инициалы, фамилия

Д.В. Борисов
инициалы, фамилия

ПП № 0000783