



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ41.Н00056

№ ПС 009472

Срок действия с 11.06.2024 г. по 10.06.2029 г.

код ОКПД 2: 22.23.19

код ТН ВЭД: 3925 90 800 9

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

ООО «ПК-Термоснаб», адрес: 117186, г. Москва, пр-кт Севастопольский, д. 35.
ОГРН: 1037727016271, телефон +7 (495) 995-49-87, e-mail: info@termoclip.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение изготовителя
продукции)

ООО «ПК-Термоснаб», адрес: 117186, г. Москва, пр-кт Севастопольский, д. 35,
адрес места осуществления деятельности: 601652, Владимирская обл.,
Александровский район, г. Александров, ул. Киржачская, дом 23.
ОГРН: 1037727016271, телефон +7 (495) 995-49-87, e-mail: info@termoclip.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации «ГОСТЭК» Общества с ограниченной ответственностью
«ГостЭнергоКонтроль», 117105, Москва г, Нагатинский 1-й проезд, дом № 2,
комната 5., тел. +7(499)229-29-45, e-mail: info@gostek.ru. ОГРН 1197746566984.
Свидетельство № ССБК RU.ПБ41 до 31.07.2026 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной
продукции, позволяющая провести
идентификацию)

Опоры кровельные и кабельные клицы, выпускаемые по СТО 14174198-002-
2024 «Системы монтажные инженерных коммуникаций TERMOCLIP. Общие
положения». Серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА

ГОСТ 30244-94 (п. 7 метод 2) – группа горючести Г1; ГОСТ 12.1.044-89 (п.
4.18) – группа дымообразующей способности Д2; ГОСТ 12.1.044-89 (4.20) –
группа токсичности продуктов горения Т2. ГОСТ Р МЭК 61914-2015 «Клицы
кабельные для электроустановок». Раздел 10. ГОСТ 28779-90 «Материалы
электроизоляционные твёрдые. Методы определения воспламеняемости под
воздействием источника зажигания»

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 060/06-24-ПБ39 от
03.06.2024 г., Испытательная лаборатория «ГостЭК» аттестат
аккредитации № ССБК RU.21ПБ39 до 31.07.2026 г. Акт
анализа состояния производства № 025/24 от 29.03.2024 г.
Орган по сертификации «ГОСТЭК», аттестат аккредитации
№ ССБК RU.ПБ41 до 31.07.2026 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СТО 14174198-002-2024 «Системы монтажные
инженерных коммуникаций TERMOCLIP. Общие
положения»

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Ю.С. Гостев

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

В.С. Глинов

